

2026年4月全学環境安全管理室等会議・事故災害報告(要約)

概観:休業4日以上0件、休業4日未満3件、不休業15件、通勤災害6件、人的被害なし9件、その他で死亡「事故」1件あり。

・休業4日未満

- 25389M** 看護師(女性:34歳);肥満体型の患者をストレッチャーからベッドに移乗させる際に急性腰痛症を発症した(休業2日)。
- 25390M** 看護師(女性:27歳);不穏状態の患者を拘束しようとしたところ、激しく抵抗した患者の下肢が被災者の右目付近に当たり、脳震盪を起こした(休業2日)。
- 25408M** 事務職員(女性:56歳);階段を下る際に足を踏み外し転落。頸椎・左足関節を捻挫したほか左足部に挫傷、左肩・左大腿部に打撲傷を負った(休業2日)。

・不休業

- 25382F** M1(女性:24歳);20kg 弱の砂が入った箱を運搬しようとして体勢を崩し転倒。左足首を捻挫した。
- 25383F** 事務職員(女性:57歳);豪雨のため急ぎ足で目的地に向かっていたところ、やや傾斜のある濡れた路面で滑って転倒。肋骨亀裂骨折等の全治1か月の重傷を負った。
- 25385F** 特任助教(男性:29歳);ガラス板を設置して測定作業をしていたところ、ガラス板の角に小指を接触させてしまい切創を負った。保護手袋を着用していなかった。
- 25386F** 研究員等(女性:27歳);装置を移動させようと実験用スタンドを持ち上げたところ、スタンドの土台が抜け落ちて足に落下。足指にひびが入った。
- 25392F** 技術職員(男性:32歳);給油中にタンクが満タンになったため慌ててノズルを引き抜いたところ、ガソリンが飛散し両目に入った。
- 25394F** 准教授(男性:50歳);スマートフォンを操作しながら歩いていたところ、路上のオブジェに躓いて転倒。顔を路面に打ち付け、左眼窩下部に裂創を負った。
- 25396F** 事務職員(女性:36歳);工事の完了検査のため仮設足場を歩行していたところ、床板と床板の隙間に右足が落ちて膝を強打した。
- 25397F** 事務職員(女性:57歳);携帯電話を急いでとろうとして屈んだところ、机の角に額を強打して軽度の脳震盪を起こした。
- 25400F** 事務職員(女性:53歳);歩行中に下りスロープで勢いがついてしまいバランスを崩して転倒。鼻骨骨折のほか顔面と左膝に擦過傷を負った。
- 25403F** 看護師(女性:34歳);夜勤中の長時間に渡る立ち歩きによる股関節部への過度な負担から、右股関節周囲炎を発症した。
- 25407F** M1(男性:28歳);ガラス製三方コックを取扱中に器具が破損し、右手の人差し指と中指に裂傷を負った。器具の経年劣化により強度が低下していた可能性がある。
- 25412F** 臨床研修医(女性:28歳);室内移動中、テレビモニターの土台部分に左足を強打し、拇指の爪が剥離し脱落した。
- 25414F** 助教(男性:28歳);固着した瞬間接着剤のキャップを外そうと力を入れたところ、キャップが外れるとともに中身が飛散し右眼に入り角膜を損傷した。
- 26001F** M2(男性:23歳);ガラス製マニホールドにグリースレスバルブの芯棒をねじ込もうと力を入れたところにガラス管部分が破損。破片で左手親指と右手薬指に切創を負った。
- 26003F** 特任専門職員(女性:60歳);書架で作業中、上段から吊り下げ式の金属製ブックエンドが落ちてきて右頬に切り傷を負った。

・通勤災害

- 25381J** 事務職員(女性:36歳);二車線に右折レーンがある交差点において右折を開始したところ、隣のレーンを並走していた右折車が車線をはみ出してきて接触された。
- 25391J** 臨床検査技師(女性:37歳);横断歩道を自転車で走行中、左折して横断歩道に侵入してきた車に接触して転倒。右下腿を打撲した。
- 25404J** 特任研究員(男性:38歳);歩行中に路上の縁石に足をとられてバランスを崩し転倒。地面に手をついた際に右手中指と薬指に裂傷を負った。降雨で路面が滑りやすくなっていた。
- 25406J** 事務職員(女性:50歳);歩行中に突風で足元をとられて転倒。頭部を路面に叩き付け、顔面に外傷を負った。
- 25410J** 助産師(女性:50歳);小雨の中を自転車で走行中に点字ブロック上で滑って転倒し、左膝・股関節・手関節を打撲した。
- 25411J** 看護師(女性:26歳);階段を下っていて踏み外し、左足首を捻り捻挫した。

・その他

- 25384S** 委託先業者(男性:36歳);約 2.5m の高所に設置されていた 1kg 程の配管を取り外す作業中、手を滑らせて配管が落下。その下で別の作業をしていた被災者の頭部に衝突して打撲傷を負わせた。ヘルメット等の保護具を着装しておらず、互いの声掛けも行っていなかった。
- 25395S** 技術職員(女性:44歳);休憩室において倒れているところを発見され、死亡が確認された。
- 25398S** 装置納入業者社員(男性:51歳);足元が狭く、動きが制限される実験室内で装置の設置作業をしていたところ、バランスを崩して転倒。左腕上腕部にひびが入った。

・人的被害なし、設備災害でない小火あり

- 25399Nf** B1(女性:19歳);ヘア・アイロンの電源プラグとコンセントの隙間に装飾用の金属チェーンが触れて短絡。火花が散ってコンセントが焦げた(火災認定)。

・人的被害なし、設備災害でない機器・施設損傷あり

- 25387Nd** 5年に一回の頻度で実施する高電圧電気設備の定期検査において、高圧コンデンサ盤の制御回路基板の一部焼損が発覚した(非火災)。経年劣化によるものと思われる。
- 25393Nd** 特任研究員(男性:29歳)・特任助教(男性:29歳)・助教(男性:33歳);不慣れな大型の公用車を運転中、狭い路地に侵入しようとして右折したところガードレールに車体を接触させた。
- 25402Nd** D3(男性:31歳)・助教(男性:35歳);オートクレーブで滅菌運転中、空焚き状態となり異臭が発生した。経年劣化による動作不良の可能性はある。
- 25405Nd** 冷却用圧縮機の液晶に不具合が生じたために点検したところ、端子台の配線焼損が判明した(非火災)。
- 25409Nd** M1(男性:23歳);電源装置で接触不良による異常発熱が発生し、端子の一部が融解した。電源端子に導線ワイヤーを締め付け固定していなかった。
- 25413Nd** 研究員等(男性:66歳);駐車しようと車両を後退させていたところ隣接車両に接触し、バンパーを損傷させた。

・人的被害なし、設備災害でない有害物(臭)流出あり

- 25388Ni** D2(女性:27歳)・B6(男性:24歳);廃液タンクを台車で運んでいたところ凹凸のあるスロープでバランスを崩してタンクが落下。その衝撃で蓋が外れて内容物が漏洩した。
- 26002Ni** M2(男性:24歳);廃液タンクを台車に乗せて移動中にタンクを落下させてしまい、キャップが外れて内容物が漏洩した。